

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**  
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **CANAL PARA SUELO.**  
Declares that the product/s .

Referencias: CSG5, CSG6, CSG9.  
Reference:

- Sistema de canales para cables para instalación en superficie y suelo.
- Trunking and Mini Trunking conduit for surface and floor installation
- Material : PVC [M1].Material: PVC [M1]
- Material aislante "No propagador de la llama".Insulated Material: "No flame propagation"
- Temperatura de trabajo: Código 321.Working temperature service: Code 321.
- Grado de protección IP 40. (Según la Norma EN 60529).  
Ingress Protection: IP40. (According to the norm EN 60529)

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:  
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

**2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).**  
**2011/65/UE (Directiva RoHS ).**

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment\_:

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :  
By conformity with the following standards:

- **Norma UNE EN 50085-2-2:2009.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotecnico de Baja Tension**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:  
Additional information:

Firmado por:  
Signed for

Lugar y fecha de expedición:  
Place and date of issue:

**Paterna: 27 de julio de 2016**

**Antonio MOYA BLAZQUEZ**  
Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager

